

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»

А К Т № 092-1/2-22-
обследования узла учета

г. Санкт-Петербург

« 06 » 05 2015 г.

Представитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Департамент инспекции водных ресурсов
Ведущий специалист II класса Бодрова Ирина Владимировна тел. 8-921-332-28-49
Bodrova_IV@vodokanal.spb.

произвел обследование узлов учета (должность, Ф.И.О., телефон) Мицель № 590 9522
25

по адресу: ул. Котельникова 6ч3 (объект) район Красногвардейский
принадлежащего ГБОУ Мицель № 590

в присутствии его представителя (полное наименование абонента, телефон)
Заведующий Бурова Юлия Константиновна
8 952-260-47-03 8911-935-6734

Договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ
№ 16-508263-Б-ВХ от « 20 » 05 20 11 г.
Тех. согласование схемы узла учета (кем выдано) № 1724 от 04.02.11 г.

Наличие холодного водоснабжения (ХВС) да Источник ХВС _____
Наличие субабонентов по ХВС _____
Наличие технического водоснабжения (ТВ) _____ Источник ТВ _____
Наличие субабонентов по ТВ _____
Наличие горячего водоснабжения (ГВС) да Источник ГВС _____
Наличие субабонентов по ГВС _____
Количество водопроводных вводов 1 в т.ч. рабочих 1 резервн. _____ пожарн. _____ закольцов. _____
водопроводный ввод со стороны Внутренний, Ду 100 мм, материал _____
наличие стяжки _____ закольцован с _____ (по информации абонента)
Место расположения водомерного узла подвал
наличие доступа да состояние помещения водомерного узла удовлет
Тип узла П-100 сс 32 сг 50 рабочий, резервный, на тройнике с _____
обратный клапан (Да, Нет) _____

Хоз.-питьевая линия узла учета:
1-ая задвижка: тип У135, Ду 50 мм, наличие опоры _____ состояние _____ наличие пломбы _____
(есть, нет) (открыта, закрыта) (есть, нет)
2-ая задвижка: тип У135, Ду 50 мм, наличие опоры _____ состояние _____ наличие пломбы _____
(есть, нет) (открыта, закрыта) (есть, нет)

Прибор учета (средство измерений):
тип расходомера (водосчетчика) УИТ 50 Ду 32 мм № 1108769230 Работает да
(Да, Нет)
пломба Госповерителя (на мех.) есть пломба на фланце № есть
(есть, нет)
поверка расходомера IV кв. II г., срок очередной поверки расходомера IV кв. 12 г.
соответствие сроку поверки да соответствие минимальной нагрузке _____
(Да/Нет)
наличие КСК да, К.П. 0.3630 м³
наличие импульсного выхода да наличие модема да

Пожарно-резервная линия узла учета:
1-ая задвижка: тип У132, Ду 100 мм, наличие опоры _____ состояние _____ наличие пломбы _____
(есть, нет) (открыта, закрыта) (есть, нет)
2-ая задвижка: тип У1, Ду 100 мм, наличие опоры _____ состояние _____ наличие пломбы _____
(есть, нет) (открыта, закрыта) (есть, нет)

Прибор учета (средство измерений):
тип расходомера (водосчетчика) Вд Ду 50 мм № 110125494 Работает нет
(Да, Нет)
пломба Госповерителя (на мех.) есть пломба на фланце № есть
(есть, нет)
поверка расходомера IV кв. II г., срок очередной поверки расходомера IV кв. 07 г.
соответствие сроку поверки да соответствие минимальной нагрузке _____
(Да/Нет)
наличие КСК да, К.П. 0.00003 м³
наличие импульсного выхода да наличие модема да

Особые отметки:

Абоненту предписано:

1. Получить техническое согласование в срок до _____
2. Оборудовать узел учета в соответствии с техническим согласованием в срок до _____
3. Проверить прибор(ы) учета _____ в срок до _____
4. Заменить прибор(ы) учета _____ в срок до _____
5. Установить прибор(ы) учета _____ в срок до _____
6. Обеспечить доступ к водомерному узлу _____

Абоненту предложено:

7. Заменить задвижку _____ в срок до _____
8. Оплатить задолженность в сумме _____ в срок до _____
9. Обратиться для заключения договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Подразделение приема абонентов тел. 326-52-32, 438-44-12 (Московский пр. 103 к. 5) в течение 3-х дней
11. Прочие предложения _____

Акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых вручен абоненту.

Представитель «ГУП Водоканал СПб» _____

должность

При обследовании и составлении акта присутствовал представитель абонента _____

Подпись (место печати или штампа Абонента)



Адреса и телефоны:

Горячая линия: тел. 305-09-09 (круглосуточно)

198035, СПб, Рижский пр., д.49 Департамент инспекции водных ресурсов, Отдел инспекции «Юг» тел. 329-34-43, факс 438-43-57

197227, СПб, ул. Гаккелевская д.21 филиал «Единый расчетный центр» Подразделение по работе с абонентами «Юго-Восточное» тел. 329-34-61, 438-47-11, 438-44-81