



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Красносельского района Санкт-Петербурга

198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 29, тел. 735-09-66

198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 29  
(место составления акта)

«28» апреля 2015 г.  
16 часов 00 минут  
(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**соблюдения требований пожарной безопасности**  
**№ 2-15-212**

На основании: распоряжения ОНД Красносельского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 26 марта 2015 года № 2-15-212  
(код документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка объекта защиты расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Котина д.б, корп.3, лит.А.  
(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №590 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей №590 Красносельского района Санкт-Петербурга),  
(наименование юридического лица (товарищество с ограниченной ответственностью), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«09» апреля 2015 г. с 10 час 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

«20» апреля 2015 г. с 10 час 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.


«28» апреля 2015 г. с 14 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(указывается в случае проведения проверок фамилия, отчество, должность структурных подразделений государственного органа или при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня 8 часов  
(цифрами дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

  
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: начальником отделения ОНД Красносельского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Тучкова Оксана Михайловна.

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностное лицо), производящего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертов организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа (по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностное лицо) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Котина д.б, корп.3, лит.А.

Отчет о расчете пожарного риска: не представлен  
(указывается реквизиты отчета, или, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

— Специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены  
(указывается реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, или, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

— Охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено  
(указывается реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

— В ходе проведения проверки:  
 Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены:	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Дверь в помещение кладовой «сантехника» не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 60 (установлена дверь, не имеющая сертификат соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	Ответственный по ПБ Козлова Е.А.
2.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещения электрощитовой обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 «Правила противопожарного режима в РФ».	Ответственный по ПБ Козлова Е.А.
3.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещения кладовой №1, обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 «Правила противопожарного режима в РФ».	Ответственный по ПБ Козлова Е.А.
4.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещения кладовой «сантехника», обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 «Правила противопожарного режима в РФ».	Ответственный по ПБ Козлова Е.А.
5.	Руководитель организации не обеспечил проведение огнезащитной обработки коробки сцены, горючих декораций и занавеса сцены.	п. 108 Правила противопожарного режима в РФ	Ответственный по ПБ Козлова Е.А.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного по представителю)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись государственного инспектора по добровольному надзору № 11)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного по представителю)



Handwritten signature and checkmark.


Прилагаемые документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фототаблица: нет
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: № 2-15-212/1/1 от 28.04.15
6. Другие документы (их копии):

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя)

«28» 04 20 15 г. ✓   
28 04 15 (Полно)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(Поставка уполномоченного должностного лица (лица), проводящего проверку)