



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Красносельского района Санкт-Петербурга

198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 29, тел. 735-09-66

Предписание № 2-15-212/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению лицей №590 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей №590 Красносельского района Санкт-Петербурга)

(лицей и соразлично наименования бюджетного лица, филиала, има, отчетные индивидуальные предприниматели (гражданин) - правообладатели объектов интеллектуальной собственности)

Во исполнение распоряжения ОНД Красносельского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-15-212 от «26» марта 2015 года ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

09, 20, 28 апреля 2015 г., начальником отделения ОНД Красносельского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Тучковой Оксалий Михайловной совместно с директором ГБОУ лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга проведена проверка объекта защиты – образовательного учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Котина д.6, корп.3, лит.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещения электроцифровой обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 «Правила противопожарного режима в РФ».	01.08.2015	
2.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещения кладовой №1, обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 «Правила противопожарного режима в РФ».	01.08.2015	
3.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещения кладовой «сантехника», обозначение их категории по	п. 20 «Правила противопожарного режима в РФ».	01.08.2015	

	взрывопожарной и пожарной опасности.			
4.	Руководитель организации не обеспечил проведение огнезащитной обработки коробки сцены, горючих декораций и занавеса сцены.	п. 108 Правила противопожарного режима в РФ	01.08.2015	а-т.2/4 от 6.05.15

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме того, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп. 2 п. 48 Приказа МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 (ред. от 27.12.2013) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на от-

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник отделения ОНД Красносельского района УНДПР

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Тучкова О.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» 04 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ (подпись) 



А.М. Рамецкий директор
(должность, фамилия, инициалы)

✓ «28» 04 20 15 г.

28 04 15