



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

Юр. адрес: 199053, г. Санкт-Петербург, Большой пр. ВО, д. 13

Почтовый адрес: 191025, Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19  
ИНН/КПП 7801378679 / 780101001, ОКАТО 40263561000 ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503,  
Телефон 8 812 764-42-38 факс 8 812 764-55-83  
электронная почта: rpnadzor@mail.wplus.net

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Кировском,  
Красносельском, Петродворцовом районах**

ул. Оборонная, д. 37, г. Санкт-Петербург, 198099  
Тел.: 8(812)786-12-30, факс: 8(812)747-32-72

E-mail: rpnadzorb@mail.wplus.net

*04.07.2016* № 78-06-07-31/2390-14  
на № \_\_\_\_\_

План – задание на 2015/2016г.

Главе администрации  
Красносельского района Санкт – Петербурга  
члену Правительства Санкт – Петербурга  
В.Е.Никольскому

Директору ГБОУ лицей № 590  
Красносельского района  
Санкт – Петербурга  
А.М.Каменскому

Во исполнение Закона РФ № 52 ФЗ « О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. и в целях улучшения санитарно – технического состояния учреждения и подготовке к работе в новом 2015/2016 году предлагаю выполнить следующие мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Для обеспечения условий обучения и сохранения здоровья учащихся :

- обеспечить гладкость стен в учебных кабинетах № 102, 109, 124, 209, 217, 310 материалами обеспечивающими возможность проведения влажной уборки и дезинфекции, что является требованием п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10
- обеспечить целостность напольного покрытия в учебных кабинетах № 216, 217, 303, 307, холле 2-го этажа, что является требованием п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10
- провести ремонт системы отопления с разработкой проектно – сметной документации в соответствии с нормами проектирования и обеспечить оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды, что является требованием п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10

Начальник территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по городу Санкт – Петербургу  
в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах  
главный государственный санитарный врач  
по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому  
районам города Санкт -Петербурга



О.А.Историк

Тузова 7860279



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,  
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОЖАРНО-  
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  
СЛУЖБЫ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КРАСНОСЕЛЬСКОМУ  
РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  
(СНБ ГКУ «НСО КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА»)

Ул. Партизана Германа, 3 Санкт-Петербург 198239  
Тел. (812)736-99-33, (812) 736-99-80  
Факс: (812)736-99-33

Директору ГБОУ СОШ № 590  
А.М. Каменскому

СПб, ул. Котина д.6 корп.3

ОКПО 79800599 ОГРН 1067847570515

ИНН 7807312459

07.05.14

№ 8/Н

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 48**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**  
**в помещениях лица по адресу:**  
**ул. Котина д.6 корп.3**

Вручено

*Гаврилов Александр Юрьевич*  
(полномочность, Ф.И.О. должностного лица учреждения объекта)

В целях обеспечения пожарной безопасности Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

№, № п/п	Мероприятие, основание	Срок исполнения	Отметка об исполнен ии
1.	Обеспечить проведение проверок работоспособности АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей с оформлением соответствующего акта проверки не реже одного раза в квартал. Основание: ППР в РФ, п. 61	30.07.2014 г.	
2.	Разработать инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Основание: ППР в РФ, п. 12	30.07.2014 г.	
3.	Разработать инструкции для каждого пожароопасного рабочего места. Основание: ППР в РФ, п. 12	30.07.2014 г.	
4.	Оформить журнал учета огнетушителей. Основание: ППР в РФ, п. 478	30.07.2014 г.	
5.	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов (выход из столовой) Основание: ППР в РФ, п. 33	30.07.2014 г.	

6.	Отделить складские помещения от других помещений противопожарными перегородками с установкой противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI30 Основание: СП 4.13130.2009, «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.5.2	При проведении ремонтных работ	
7.	Определить и указать на дверях складских помещений, электрощитовой, вентиляционной категорию по взрывопожарной опасности Основание: ППР в РФ, п. 20	30.07.2014	
8.	Обеспечить помещения табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны. Основание: ППР в РФ, п. 6	30.07.2014 г.	
9.	Обеспечить помещения знаками безопасности, в том числе обозначающими эвакуационные пути. Основание: ППР в РФ, п. 43	30.07.2014 г.	
10.	Обеспечить наличие на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты. Основание: ППР в РФ, п. 61	30.07.2014 г.	
11.	Освободить помещение электрощитовой от посторонних предметов. Основание: ППР в РФ, п.	30.07.2014	
12.	Восстановить работоспособность устройств для samozакрывания дверей лестничных клеток и других противопожарных дверей. Основание: ППР в РФ, п.	30.07.2014	
13.	Двери лестничных клеток оборудовать устройствами для samozакрывания. Основание: ППР в РФ, п. 62, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.7	30.07.2014	
14.	Убрать мебель с лестничного марша у электрощитовой Основание: ППР в РФ, п.33	30.07.2014	
15.	Обеспечить наличие в лице огнетушителей в соответствии с требованиями раздела XIX ППР в РФ. Основание: ППР в РФ.	30.07.2014	
16.	Ликвидировать электророзетки в складских помещениях (кладовая завхоза). Основание: ППР в РФ, п. 348.	30.07.2014	
17.	Освободить помещение подвала от хранящихся материалов и оборудования. Основание: ППР в РФ, п. 23	30.07.2014	
18.	Выполнять перекачку пожарных рукавов (не реже одного раза в год) Основание: ППР в РФ, п.37	1 раз в год	

19.	Выполнить огнезащитную обработку занавеса в музикальном зале (или иметь в наличии сертификат пожарной безопасности). Основание: ППР в РФ, п. 21		
20.	Оборудовать электроинтты пиростикерами.  Основание: Решение КЧС и ПБ г. СПб от 16.08.2013 года протокол № 3/2013 и Красносельского района от 11.12.2013 года № 4/2013	В соответствии и с сроками, установленными КЧС	
21.	Восстановить в подвале окна, служащие для дымоудаления в случае пожара и естественного освещения. Основание: СНиП 21-01-97.	При проведении ремонтных работ.	

Заместитель начальника отдела ПП и ПЧС



Т.В. Ильина

Предложение для исполнения получило:

Зав. охранной Трубева Ю.К.  
Должность, ФИО руководителя учреждения

  
подпись

Примечание: Предложение составляется в 2 экземплярах, один из которых вручается должностному лицу объекта, второй подшивается в наблюдательное дело и хранится не менее одного года с момента выполнения